

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в Изобильненском районе**

**Предписание №263
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

г.Новоалександровск
(место выдачи)

«28» сентября 2018г.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе Борозенец Елена Викторовна

(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание) (Ф.И.О.)

в результате проведения плановой/выездной проверки, в отношении:

(вид, форма проверки)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
индивидуального предпринимателя,

адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, пос.Радуга, ул.Ленина,7

место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства
индивидуального предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: 25.12.1998г
зарегистрирован Инспекцией МНС России по Новоалександровскому району Ставропольского края

иные сведения о лице, которому выдается предписание,

либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина,

выявлены нарушения обязательных требований: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменения № 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменения № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.п.4.25, 4.29, 5.4, 5.8); СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.4.3.3),

(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Прекратить нарушение обязательных требований

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2883-11 Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменения № 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменения № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- 1.1. Санитарные узлы оборудовать кабинетами с дверями, обеспечить держателями для туалетной бумаги (п.4.25);
1.2. Обеспечить полы в кабинетах информатики, физики без дефектов и механических повреждений (п.4.29);
1.3. Видимую боковую наружную поверхность столов и стульев обеспечить цветовой маркировкой в виде круга или полосы (п.5.4).
1.4. Демонстрационный стол в кабинете химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола (п.5.8).

2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»:

- 2.1. Обеспечить проведение плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста на энтеробиоз после летнего периода (п.4.3.3).

(указать нарушенный нормативно-правовой акт)

Срок исполнения – **01.09.2019г.**

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

В срок до «01» сентября 2019г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе (руководитель группы)
(должность должностного лица)


подпись

Борозенец Елена Викторовна
(Ф.И.О.)

настоящее предписание №263 от 28.09.2018г является приложением к акту проверки №375-10р от 28.09.2018г

Расписка в получении Предписания

Предписание №263 от 28 сентября 2018г. получил «28» сентября 2018г.

Подпись представителя



(Аристов Юрий Александрович)
(Ф.И.О.)